



מפרט לביצוע טיח ע"ג מעטפת GSB

מפרט זה אינו כולל שכבת טיח מיישר

GSB SYSTEMS LTD

מלכי ישראל 17 – תל אביב

טיח ע"ג מעטפת GSB בית ירוק ובטוח

כללי : מערכות טיח ע"ג פוליסטירן נחלקות לשני סוגים עיקריים.

- מערכת א': מערכת טיח שכוללת שכבה מיישרת על בסיס טיח מובא .
- מערכת ב': טיח דבק אינו כולל שכבה מיישרת.

להלן תיאור השכבות בכל מערכת :

מערכת א' : (עובי המערכת הכולל כ- 15 מ"מ)

שכבות המערכת:

- טיח דבק מקשר , מיושם על הקיר בתוספת רשת אינטרגלס .
- טיח מיישר מעובד באמצעות סרגל טיח.
- פריימר.
- שליכט צבעוני גמיש.

מערכת ב' : (עובי המערכת הכולל כ- 7 מ"מ)

שכבות המערכת:

- טיח דבק , מיושם על הקיר בתוספת רשת אינטרגלס, עד לכיסוי מלא של הרשת.
- שכבה נוספת של אותו חומר של שכבת הבסיס.
- תיקונים עד לקבלת קיר ישר וחלק.
- פריימר מותאם.
- שליכט צבעוני גמיש.

הערות : מערכת טיח זו מיושרת באמצעות מלג' ייעודי ארוך.

שיקולים בבחירת סוג מערכת הטיח :

מערכת א' : מאפשרת ביצוע קיר חלק בדומה לטיח בבניה קונבנציונלית .

מערכת טיח זו היא יותר מוכרת והיא מתאימה לכלל הבתים ובפרט לבתים בהם שלד הבניין מחייב תיקון.

מערכת ב' : מותאמת לעבודה על פוליסטירן (קלקר), מתאימה לבתים בהם שלד הבניין מדויק.

במערכת זו תתכן גליות מסוימת של מערכת הטיח שנובעת מאופן היישום – ביצוע באמצעות מלג' ידני.

מערכת זו מונעת סדיקה נימית, מהירה ליישום ומקטינה את כמויות פסולת הבנייה באתר .

מפרט זה הוא מפרט לטיח שאינו כולל שכבת טיח מיישר (מערכת ב')

1. הכנות :

- הסרה של חוטים, מסמרים, ובליטות בטון .
 - שפשוף פני הקיר החיצוני באמצעות מברשת פלדה להסרת השכבה העליונה וחספוס התשתית.
 - הסרת חלקים רופפים באמצעות מטאטא כביש .
 - מתיחה של חוטים לבדיקה של מישוריות הקירות .
 - במידת הצורך יישור הקיר ע"י גירוד שכבת הפוליסטירן החיצונית (במקרה הצורך ניתן להשתמש בדיסק קטן עם דיסקה למחאיקה)
- הערה : אין לשטוף את התשתית במים לפני יישום שכבת טיח דבק.**

2. מריחת שכבת טיח דבק מקשרת והטבעת רשת סיבי זכוכית:

- מריחת דבק טיח על פני הקיר עד לכיסוי מוחלט של התשתית .
- הטבעת רשת סיבי זכוכית 145 גר' בעזרת מלג' משונן .
- התקנת פינות רשת.
- מריחת שכבת טיח דבק נוספת ושיון באמצעות מלג', הקפדה על כיסוי מוחלט של הרשת.
- מריחת טיח דבק עד לקבלת פני קיר ישרים וחלקים.

הערות :

- מערכת טיח דק מתאימה לשלדים מדויקים ללא סטיות.
- לא ניתן במערכת טיח דק לקבל פני קיר ללא "גלים"
- למערכת טיח דק יתרון בולטים בכל מה שנוגע לתופעות של סדיקה נימית.

3. יישום מערכת גמר של שליכט צבעוני לפי בחירה ולפי הוראות היצרן:

דגשים :

- שימוש ברשת טיח 145-150 גר בעלת נתוני חוזק ע"פ דרישת היצרן.
- חפיפה בין רשתות – 7 ס"מ.
- יש להתקין רשת בגליפים של הפתחים באופן שהרשת נמשכת ממישור הקיר לגליף.
- המתנה עד לביצוע פריימר ושליכט צבעוני של 21 יום.

המפרט הוא מפרט כללי מומלץ, ייתכנו הבדלים בין דרישות המפרט לדרישות יישום של יצרני החומרים לסוגיהם השונים, בכל מקרה יתבצע יישום מערכת הטיח ע"פ הוראות יצרן.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת!

טלפון משרד : 036553455

דוא"ל : gsb.office@gmail.com

www.gsbsystems.co.il